



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.  
ul. Strzelecka 16  
89-430 Kamień Krajeński  
tel./fax: (0-52) 388-70-65

Kamień Krajeński, dnia 12-06-2020 r.

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.  
ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj.  
tel./fax (0-52) 388-70-65  
NIP 5040013477

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu o  
udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego pn. „Modernizacja stacji  
uzdatniania wody w m. Orzełek”.**

*Dotyczy: 1/P/2020. Zapytania i odpowiedzi.*

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. w oparciu o art. 38 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. Proszę o podanie orientacyjnych wymiarów zbiorników retencyjnych oraz średnic króćców zbiornika. Dodatkowo proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość innego koloru zbiornika niż niebieski. Różni producenci oferują różne kolory zbiorników.

**Odpowiedź:** Zbiorniki retencyjne powinny posiadać sumaryczną pojemność ok. 20 m<sup>3</sup>. Orientacyjne wymiary zbiornika retencyjnego: 4 m x 2 m x 2,5 m. Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika retencyjnego w innym kolorze.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika cylindrycznego zamiast zbiornika prostopadłościennego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiornika cylindrycznego.

3. Jaka jest wysokość pomieszczenia hali filtrów.

**Odpowiedź:** Wysokość pomieszczenia hali filtrów to ok. 3,3 m.

---

NIP: 5040013477 REGON: 340035950 KRS: 0000234166  
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
Kapitał Zakładowy: 2 646 000,00 PLN  
e-mail: [biuro@zgkimkamien.pl](mailto:biuro@zgkimkamien.pl) <http://www.zgkimkamien.pl/>  
Nr konta: 79 8162 0003 0000 9191 2000 0010 BS Więcbork



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.  
ul. Strzelecka 16  
89-430 Kamień Krajeński  
tel./fax: (0-52) 388-70-65

4. Czy w wycenie należy przyjąć załadowanie zbiornika złożem antracytowym – jest opisany w dokumentacji, a w przedmiarze nie ma takiej pozycji.

**Odpowiedź:** Tak, należy przyjąć w wycenie zasypianie filtrów złożem antracytowym zgodnie z dokumentacją.

5. W dokumentacji projektowej w pkt. 3 Zakres opracowania (str. nr 3) przedstawiono zakres objęty opracowaniem. Proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wykonać cały zakres prac znajdujący się w tym punkcie. W przedmiarze załączonym w postępowaniu przetargowym są rozbieżności w stosunku do opisu dokumentacji projektowej. Proszę o wyjaśnienie co należy przyjąć jako podstawę wyceny, czy przedmiar czy opis dokumentacji projektowej. Np. w dokumentacji jest zapis dotyczący ocieplenia dachu natomiast w przedmiarze nie ma takiej pozycji. Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Podstawę wyceny stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz dokumentacją projektową i STWiORB. Przedmiar robót pełni rolę pomocniczą.

6. Montaż rolet z listem PU-55 - dostawa i montaż bramy termoizolowanej zewnętrznej, Automat do rolet. Proszę o wyjaśnienie czego dokładnie dotyczy ta pozycja.

**Odpowiedź:** Należy przewidzieć dostawę i montaż bramy termoizolowanej zewnętrznej z rolet z napędem do otwierania i zamykania bramy.

7. Poszerzenie otworu drzwiowego w pomieszczeniu agregatu. Czy należy w tym zakresie należy przewidzieć wymianę drzwi.

**Odpowiedź:** Tak, należy przewidzieć wymianę drzwi.

PREZES ZARZĄDU

*Lukasz Krawczyk*