Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kamień Krajeński w 2019 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o *§ 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294)* przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kamień Kraj. w 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w 2019 roku z niżej wymienionych wodociągów 10 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu jakości wody.

Dodatkowy monitoring wewnętrzny jakości wody prowadzony był przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj., w wyniku którego pobrano dodatkowo 13 próbek wody.

Nadzorem sanitarnym objęto 2 urządzenia wodne. Mieszkańcy gminy Kamień Kraj. zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 31.12.2019r.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Jakość wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne
Wodociągi o prod. 100 – 1000 m^3/d							
Wodociąg publiczny w Kamieniu Kraj	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj.	609 m^3/d	ok. 5390	Kamień Kraj. Radzim, Płocicz, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Dąbrówka, Dąbrowa, Witkowo, Witkowo Leśniczówka, Witkowo Młyn	***Woda odpowiada wymogom rozporządzenia***	-	-
Wodociąg publiczny w Orzełku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj.	132 m^3/d	ok. 1377	Orzełek, Niwy, Obkas, Nowa Wieś, Zamarte, Jerzmionki, Osady Jerzmionckie	***Woda odpowiada wymogom rozporządzenia***	-	-

Pod koniec 2019r. w wodociągu publicznym w Orzełku stwierdzono chwilowe i miejscowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody. Próby kontrolne nie potwierdziły przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.

Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpłynęła też żadna pisemna informacja związana z nieodpowiednią jakością wody do spożycia czy reakcją niepożądana związana z jej spożyciem ze strony mieszkańców gminy Kamień Kraj.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
mgr inż. Elżbieta Estkowska